

RIEPILOGO GENERALE ELABORATI DI CALCOLO
PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO
CAMPO SPORTIVO "SETTE DOLORI"
VIA IOMMELLA GRANDE, 101 - 80065 - SANT'AGNELLO (NA)

[Q[0]] Quadro Esistente

Num.	DENOMINAZIONE LINEA	P [kW]	Ib [A]	FFFN	tipo cond.	Lungh. [m]	Sezione Fase	Sezione Neutro	Sezione PE	Iz	DVcavo	DVtot	Prot. Dal Sovracc.	Prot. Da CortoCirc.	Prot. Per Persone
2	F.M. CAMPO SPORTIVO		7,7	FFFN PE	N07VK	35	1x10	1x10	1x10	50	0,24	0,25	SI	SI	SI*

[Q[1]] Quadro Campo

Num.	DENOMINAZIONE LINEA	P [kW]	Ib [A]	FFFN	tipo cond.	Lungh. [m]	Sezione Fase	Sezione Neutro	Sezione PE	Iz	DVcavo	DVtot	Prot. Dal Sovracc.	Prot. Da CortoCirc.	Prot. Per Persone
1	GENERALE QUADRO		7,7	FFFN PE								0,25	-	-	-
2	PALO N.1		1,93	FFFN PE								0,25	-	-	-
3	PROIETTORE 1	0,4	1,93	FN PE	FG07(O)R	56	1x4	1x4	1x4	38,61	0,48	0,73	SI	SI	SI*
4	PROIETTORE 2	0,4	1,93	FN PE	FG07(O)R	56	1x4	1x4	1x4	38,61	0,48	0,73	SI	SI	SI*
5	PROIETTORE 3	0,4	1,93	FN PE	FG07(O)R	56	1x4	1x4	1x4	38,61	0,48	0,73	SI	SI	SI*
6	PALO N. 2		1,93	FFFN PE								0,25	-	-	-
7	PROIETTORE 1	0,4	1,93	FN PE	FG07(O)R	70	1x4	1x4	1x4	38,61	0,61	0,86	SI	SI	SI*
8	PROIETTORE 2	0,4	1,93	FN PE	FG07(O)R	70	1x4	1x4	1x4	38,61	0,61	0,86	SI	SI	SI*
9	PROIETTORE 3	0,4	1,93	FN PE	FG07(O)R	70	1x4	1x4	1x4	38,61	0,61	0,86	SI	SI	SI*
10	PALO N. 3		1,93	FFFN PE								0,25	-	-	-
11	PROIETTORE 1	0,4	1,93	FN PE	FG07(O)R	70	1x4	1x4	1x4	38,61	0,61	0,86	SI	SI	SI*
12	PROIETTORE 2	0,4	1,93	FN PE	FG07(O)R	70	1x4	1x4	1x4	38,61	0,61	0,86	SI	SI	SI*
13	PROIETTORE 3	0,4	1,93	FN PE	FG07(O)R	70	1x4	1x4	1x4	38,61	0,61	0,86	SI	SI	SI*
14	PALO N. 4		1,93	FFFN PE								0,25	-	-	-
15	PROIETTORE 1	0,4	1,93	FN PE	FG07(O)R	25	1x2,5	1x2,5	1x2,5	29,7	0,34	0,59	SI	SI	SI*
16	PROIETTORE 2	0,4	1,93	FN PE	FG07(O)R	25	1x2,5	1x2,5	1x2,5	29,7	0,34	0,59	SI	SI	SI*
17	PROIETTORE 3	0,4	1,93	FN PE	FG07(O)R	25	1x2,5	1x2,5	1x2,5	29,7	0,34	0,59	SI	SI	SI*
18	RISERVA		0	FFFN PE								0,25	-	-	-
19	RISERVA		0	FN PE								0,25	-	-	-